

SICHERHEITS EMPFEHLUNGEN



Industriegaseverband Schweiz

Sicherheit im Umgang mit Gasflaschen

1. **Gasflaschen vor übermässiger Erwärmung, mechanischer Beschädigung und korrosiven Stoffen schützen.**
2. **In Zonen mit erhöhter Brandgefahr keine Gasflaschen anschliessen oder lagern.**
3. **Gasflaschen gut zugänglich aufstellen.**
4. **Volle und leere Gasflaschen getrennt lagern und nach Gasart aufteilen.**
5. **Gasflaschen nur mit aufgeschraubter Schutzkappe lagern und transportieren.**
6. **Gasflaschen gegen Sturz und Wegrollen sichern.**
7. **Bei Undichtheit und Brand: Flaschenventile sofort schliessen. Erhitzte Flaschen intensiv mit Wasser kühlen. Acetylenflaschen bei geschlossenem Ventil während mehreren Stunden kühlen.**
8. **In Werkstätten und Labors nur so viele Reserveflaschen aufstellen, wie für den kontinuierlichen Betrieb notwendig sind.**
9. **Flaschenventile, langsam und ruckfrei, vollständig öffnen.**
10. **Flaschenventile weder ölen noch fetten.**
11. **Bei Ausserbetriebsetzung der Anlage oder wenn die Gasflaschen leer sind Flaschenventile schliessen.**
12. **Bei in Gebrauch stehenden Acetylenflaschen, deren Ventil kein Handrad besitzt, Schlüssel auf Flaschenventil stecken lassen.**

Haben Sie Fragen?

Wir halten für Sie weitere Unterlagen bereit.

Diese Veröffentlichung entspricht dem Stand des technischen Wissens zum Zeitpunkt der Herausgabe. Der Verwender muss die Anwendbarkeit auf seinen speziellen Fall und die Aktualität der ihm vorliegenden Fassung in eigener Verantwortung prüfen. Eine Haftung des IGS, des Überreichters und derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen.

Disponibile anche in lingua italiana

Aussi disponible en langue française

IGS-TS - 006/03 (SVS AG 40)

CH-5600 Lenzburg · Seonerstrasse 75
Tel. 062 886 41 41 · Fax 062 886 41 00

CH-1028 Préverenges · Chemin du Trési 9
Tél. 021 811 40 20 · Fax 021 811 40 22

www.messer.ch · info@messer.ch

MESSER 
Messer Schweiz AG